

## **Verificare și întreținere instalație de limitare si stingere a incendiilor cu sprinklere a magaziei de grupaj CFS din terminalul de containere**

I.D.: 74942977

---

Data publicarii	07.11.22	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 25.000,00 RON - 25.000,00 RON

---

Descriere: Construcția echipată cu instalația de stins incendiu care face obiectul prezentului Caiet de sarcini este o construcție metalică pe fundație de beton armat, formată din două secțiuni: - secțiunea 1 - parter, etaj 1 și parțial etaj 2, cu deschidere de 7,50 m și 8 travei de câte 5 m fiecare - secțiunea 2 - parter cu deschidere de 40 m și console de 8 m pe ambele părți cu 10 travei de câte 7,5 m plus o altă travee de 7,5 m fără console Instalația cuprinde 456 capete sprinklere DN 15 - Pn 10 pe o suprafață de 3000mp, la o înălțime de cca 8 m. Detaliile se regăsesc în Caietul de sarcini. Serviciile de verificare și întreținere periodică ale instalațiilor cu sprinklere trebuie să asigure funcționarea permanentă a acestora. În acest sens se vor efectua trimestrial (1 revizie/3 luni - 4 revizii/an) și vor cuprinde cel puțin următoarele: - verificare, demontare, curățare, gresare, ungere la piesele în mișcare - verificare, întreținere la aparatele de măsură și control - verificare la instalațiile electrice - constatare piese/echipamente defecte/necorespunzătoare care necesită reparare/înlocuire (aparate de control și semnalizare, robinete și vane, rețea de conducte, etc.) - întocmirea raportului privind starea sistemului, funcționalitatea acestuia și piesele (echipamentele) defecte (necorespunzătoare) care necesită reparare sau înlocuire Durata contractului este de 12 luni.

---