

## **Verificare instalatie de limitare si stingere a incendiilor - retea hidranti interiori - semestrială**

I.D.: 79907288

---

|                 |          |            |            |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 16.03.23 | Coduri CPV | 50413200-5 |
|-----------------|----------|------------|------------|

---

Pretul estimativ: 98,00 RON - 98,00 RON

---

Descriere: Verificare instalatie de limitare si stingere a incendiilor - retea hidranti interiori - semestrială  
Se vor efectua: - Verificarea integrității furtunului (s-a urmărit ca furtunul să nu prezinte scurgeri, deformări, distrugerii, crăpături, pe întreaga lungime); - Verificarea stării dispozitivelor de fixare (dacă acestea sunt solide și nedeteriorate); - Măsurarea debitului de apă și a presiunii (dacă acesta este continuu și suficient); - Verificarea sistemului de derulare dacă funcționează ușor; - Verificarea funcționalității corespunzătoare a țevii de refulare; - Verificarea vizuală a existenței tuturor subansamblelor (furtun, țeavă, robinet, cheie) și integritatea cutiei; - Verificarea existenței marcajului de informare a locației și poziționării hidrantului interior și a existenței lămpilor de urgență marcate cu „HIDRANT” (dacă este cazul), conform Normativului I 7, art. 7.23.11.1.1.1; - Verificarea funcționabilității robinetelor de hidrant și a modului de manevrare; - Alimentarea cu apă. SC IASISTING GRUP SRL este atestată conform OMAI nr. 87/2010, pentru lucrări de instalare și întreținere a sistemelor și instalațiilor de limitare și stingere a incendiilor, de către Centrul Național pentru Securitate la Incendiu și Protecție Civilă București, conform Autorizație seria A nr. 5775/13.04.2016.

---