

Autorizare centrala termica compusa din 3 cazane cu p max 200kw si verificare supape

I.D.: 102747833

Data publicarii	11.09.24	Coduri CPV	71630000-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	2.968,83 RON - 2.968,83 RON
-------------------	-----------------------------

Descriere: servciul de verificare a supapelor de siguranta este pentru doua supape de siguranta reglabile sau fixe cu diametrul de maxim 1 ' cu montaj prin infiletare. (maxim 9 supape /cate doua pe fiecare cazan si una pe fiecare vas de expansiune) Serviciul include demontarea de pe instalatie, transportul la laborator, verificarea metrologica si montajul pe instalatie. se vor verifica intern si extern vasele de expansiune, corectitudinea montajului supapelor si se va incarca si proba instalatia de incalzire Se vor face toate operatiunile prevazute in PTA1/2010 in vederea obtinerii VTU. In situatia in care se vor gasi neconformitati nu se vor putea emite actele pana nu se vor indeplinii toate conditiile legale IN SITUATIA IN CARE O SUPAPA DE SIGURANTA NU POATE FI REPARATA SI NU MAI INDEPLINESTE STANDARDELE DE SIGURANTA IN EXPLOATARE, ACESTEIA I SE VA INTOCMI UN RAPORT DE VERIFICARE, IN CARE SE VA SPECIFICA NECONFORMITATEA SAU SCOATEREA DIN UZ, IAR ACEASTA NU VA MAI FI MONTATA PE INSTALATIE, BENEFICIARUL AVAND OBLIGATIA SA ISI PROCURE O ALTA SUPAPA DE SIGURANTA PENTRU EXPLOATAREA IN SIGURANTA SI CONFORM NORMATIVELOR IN VIGUARE PENTRU INSTALATIA DESERVITA.
