

## **TRANSFORMATOR CURENT TOROIDAL BORNE JOASA TENSIUNE PENTRU TRANSFORMATOARELE 24 kV/400kV**

I.D.: 70692705

Documente participare:

- CAIET DE SARCINI - TRANSFORMATOR DE MASURARE.pdf

---

Data publicarii	01.07.22	Coduri CPV	31173000-9
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	07.07.22	Pretul estimativ:	21.538,40 RON - 21.538,40 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------

---

Descriere: Produse contractate: Transformator de curent toroidal ORG 1/10000/1 A/A, turnat in rasina, Ith 45 kA/1s, Idyn 112.5 kA, Icon 1,2In, insul. 0,72/3/-kV, echivalent cu s/n 6023001; VA/C1(30/0,1); ambient temperatura: - 5°/+40°C; max. Altitudine1000 m a.s.l; corespunzator Item 06 din Anexa nr. 2 (IT1418, Item 06=160mm) sau echivalent = 1 buc.. Beneficiar: - S. E. Rovinari, Termen de livrare: - 60 zile de la data inregistrarii contract/comanda la entitatea contractanta. Termen garantie: - minim 12 luni de la data receptiei. Loc livrare: - Sucursala Electrocentrale Rovinari, cu sediul în Rovinari, str. Energeticianului, nr. 25, județul Gorj. Tel: 0372.539.100; Fax 0372.100.148.

---