

Mentenanța trimestrială pentru sisteme avertizare efracție, supraveghere video, control acces și avertizare incendii

I.D.: 94297008

Data publicării	08.03.24	Coduri CPV	50610000-4
Termenul limita pentru depunere:	15.03.24 12:11	Pretul estimativ:	12.000,00 RON - 12.000,00 RON

Descriere: Mentenanța trimestrială pentru următoarele structuri ale școlii gimnaziale Serban Voda Cantacuzino Calimanesti: • SCOALA GIMNAZIALA – SERBAN VODA CANTACUZINO – LOCAL 1 cu sediul în Calimanesti, str. Calea lui Traian, nr 289, jud. Valcea Mentenanța trimestrială sistem de avertizare efracție - 1buc Mentenanța trimestrială sistem supraveghere video - 1buc • SCOALA GIMNAZIALA – SERBAN VODA CANTACUZINO – LOCAL 2 cu sediul în Calimanesti, str. Tudor Vladimirescu, nr 38, jud. Valcea Mentenanța trimestrială sistem de avertizare efracție - 1buc Mentenanța trimestrială sistem supraveghere video - 1buc Mentenanța trimestrială sistem control acces - 1buc • SCOALA GIMNAZIALA JIBLEA VECHE cu sediul în Jiblea Veche, str. Garii, nr 14, jud. Valcea Mentenanța trimestrială sistem de avertizare efracție - 1buc Mentenanța trimestrială sistem supraveghere video - 1buc Mentenanța trimestrială sistem control acces - 1buc Mentenanța trimestrială sistem avertizare incendiu - 1buc • SCOALA GIMNAZIALA JIBLEA NOUA cu sediul în Jiblea Noua, str. I. L. Caragiale, nr 10, jud. Valcea Mentenanța trimestrială sistem de avertizare efracție - 1buc Mentenanța trimestrială sistem supraveghere video - 1buc Mentenanța trimestrială sistem control acces - 1buc Mentenanța trimestrială sistem avertizare incendiu - 1buc Lucrarile vor viza: Verificari trimestriale sistem de alarmare și detectie la efracție și control acces: • Centrala alarmare și detectie la efracție și control acces; • Verificare cititor proximitate; • Verificare yale/electromagnet; • Continuitate circuite; • Senzori detectie efracție; • Tastaturi, acumulatori; • Buton și pedala panica; • Sistem, atunci când este în alarma; • Sirena interioara și exterioara; • Calcul energetic; • Simulare la efracție. Verificari trimestriale sistem de televiziune cu circuit închis: • Inregistrator digital (functionalitate și setari parametri de functionare); • Camere video (redirectionari, curatat lentile și reglaj dacă este necesar); • Continuitate circuite; • Verificare conexiuni; • Verificari surse UPS. Verificari sistem de alarmare și detectie la incendiu: • Centrala de alarmare și detectie la incendiu; • Continuitate circuite; • Verificare sirene interioare și exterioare; • Butoane incendiu; • Curățire detectori și verificare individuala la fiecare detector; • Stare acumulatori și înlocuirea acestora dacă situația o impune; • Verificare memorie internă; • Verificare panou afisaj; • Simulare incendiu și testare sistem.