

Execuție lucrări pentru investiția "Reabilitarea și extinderea sistemului de canalizare menajeră în comuna Ciumani, județul Harghita"

I.D.: 42490810

Documente participare:

- PTh_Piese scrise_Fise tehnice_semnat.pdf
- PTh_Piese scrise_Grafic general de realizare_semnat.pdf
- PTh_Piese scrise_Memoriu tehnic_semnat.pdf
- PTh_Piese scrise_Referate si atestate_semnat.pdf
- PTh_Piese scrise_Schema multifilara electr_semnat.pdf
- 6_Formulare pentru ofertanti.pdf
- PTh_Piese desenate_Part1_semnat.pdf
- PTh_Piese desenate_Part3_semnat.pdf
- PTh_Piese desenate_Part4_semnat.pdf
- PTh_Piese desenate_Camine menajere_semnat.pdf
- Liste cu cantitati de lucrari_semnat.pdf
- PTh_Piese scrise_Avize si acorduri_semnat.pdf
- PTh_Piese scrise_Breviar de calcul_semnat.pdf
- PTh_Piese scrise_Caiete de sarcini_semnat.pdf
- 9. Caietul de sarcini.pdf
- 6. Instructiunile catre ofertanti.pdf
- FisaDate_DF1077038.pdf
- 13. Fisa de date.pdf
- DUAE_CERERE_56041.xml

Data publicarii	18.02.20	Coduri CPV	45232400-6
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	06.03.20	Pretul estimativ:	4.953.942,87 RON - 4.953.942,87 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Execuție lucrări pentru investiția "Reabilitarea și extinderea sistemului de canalizare menajeră în comuna Ciumani, județul Harghita" Lungimea totală a rețelei de canalizare menajeră proiectată este de 11.468 m, din care: Conductă gravitațională: • Conducte din PVC KG D 250 mm SN 4: 8968 m • Conducte din PVC KG D 160 mm SN 4: 35 m Conductă de refulare: • Conducte din PEID 63 SDR 17 PN10 D 63: 65 m • Conducte din PEID 90 SDR 17 PN10 D 90: 2209 m • Conducte din PEID 63 SDR 17 PN10 D 160: 191 m Cămine nevizitabile DN800: 139 buc Cămine de vizitare DN1000: 76 buc Stații de pompare noi: 3 buc Stații de pompare modernizate: 3 buc Racorduri de canalizare PVC SN 4 D160 mm: 100 buc. Pe lângă lucrările de mai sus sunt necesare montarea unor utilaje, respectiv furnizarea unor dotări, după cum urmează: Electropompă submersibilă rezervă rece SP1, SP4: 1 buc. Electropompă multifuncțională submersibilă rezervă rece SP1, SP4: 1 buc. Electropompă submersibilă rezervă rece SP5: 1 buc. Electropompă multifuncțională submersibilă rezervă rece SP3, SP5: 1 buc. Ventilator centrifugal mobil: 1 buc. Generator electric mobil 10 kW: 1 buc. Trailer stradal pentru generatoare de curent: 1 buc. Motopompă portabilă pentru inervenții Adâncime aspirație - 8 m, Debit maxim 1530 l/min, capacitate rezervor 7 l, putere motor 9,5 CP: 1 buc. Unitate compactă de curățare Flexjet pentru deblocarea și curățirea tevelor de canalizare diametru maxim de 300 mm: 1 buc. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 7 zile. În măsura în care solicitările de clarificări sau informații suplimentare au fost adresate în termenul prevăzut, răspunsul autorității contractante la aceste solicitări va fi transmis cu cel puțin 6 zile, respectiv 2 zile în situațiile de urgență demonstrate în mod corespunzător de autoritatea contractantă, înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor. Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP (<http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub>).

