

Treaptă suplimentară pentru completarea Stației de tratare a levigatului din cadrul Centrului Integrat de Management al Deșeurilor Solide de la Roșiești

I.D.: 69014645

Documente participare:

- FisaDate_DF1146699.pdf
- 001Instruțiuni pentru Ofertanti_Treapta suplimentara tratare levigat.pdf
- 002Caiet de sarcini_Treapta suplimentara tratare levigat.pdf
- 003Clauze contractuale_Treapta suplimentara tratare levigat.docx
- 004Formulare_Treapta suplimentara tratare levigat.doc
- DUAE_CERERE_170935.xml

Data publicării	13.05.22	Coduri CPV	39350000-0
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	17.06.22	Pretul estimativ:	2.184.873,95 RON - 2.184.873,95 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Beneficiarul dorește îmbunătățirea stației de epurare de la Centrul Integrat de Management al Deșeurilor Solide (CIMDS) Roșiești prin adăugarea, instalarea și punerea în funcțiune a unei trepte suplimentare de tratare prin osmoză inversă la infrastructura de epurare existentă. Specific depozitelor de deșeuri menajere este faptul că levigatul, cunoscut ca și cel mai dificil tip de apă reziduală, variază în compoziție și concentrații ale parametrilor chimici atât sezonier cât și de-a lungul perioadei de operare a depozitului. În consecință echipamentul oferit trebuie să asigure epurarea levigatului pentru o plajă largă de caracteristici. În acest sens ofertantul va prezenta o documentație tehnică din care să reiasă îndeplinirea acestei cerințe, la depunerea ofertei. Treapta suplimentară de tratare prin osmoză inversă ce va fi oferită va trebui să fie o versiune containerizată, complet automată, dotată cu module de osmoză inversă tip Disc Tube (DT), ușor de conectat și integrat la infrastructura de epurare existentă, care să permită monitorizarea de la distanță a funcționării instalației. Deasemenea, instalarea produsului oferit nu trebuie să implice lucrări de construcții montaj ce ar afecta structural echiparea existentă a STL Roșiești. Produsul ce va fi livrat va fi operat în următoarele condiții: -Timp de funcționare: 24h/zi; - Temperatura mediului exterior: -200 – +500C; -Mediu coroziv: Lichide și vapori cu conținut de Cl- > 2,000 mg/l, H2S > 500 mg/l. Ofertantul va realiza și punerea în funcțiune a turnului de stripare, care necesită înlocuirea mediilor interne de dispersie și a eliminătorului de ceață. Deversarea permeatului care îndeplinește condițiile de evacuare a apelor uzate urbane în receptori naturali se va realiza prin circuitul existent. NOTA: Termenul până la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire este de 17 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări în a 11-a zi înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor. Autoritatea contractantă, va răspunde la solicitările de clarificări adresate de operatorii economici până la termenul limita stabilit. NOTA: Solicitățile de clarificări referitoare la prezenta documentație de atribuire se vor adresa în mod exclusiv în SEAP la secțiunea "Întrebări" din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar răspunsurile la acestea vor fi publicate în SEAP la secțiunea "Detalii procedura - Clarificări, decizii la documentația de atribuire" din cadrul anunțului de participare, autoritatea contractantă urmând să nu dea curs solicitărilor adresate prin altă modalitate de comunicare decât cea stabilită.