

CL3 - „Extindere si modernizare statii de epurare in judetul Arges”

I.D.: 99914105

Data publicarii 12.07.24 Coduri CPV 45232420 45000000 71322000 71356200

Termenul limita pentru depunere: 22.08.24 15:00 Pretul estimativ: 36.055.043,16 RON

Descriere: CL3 „Extindere si modernizare statii de epurare in judetul Arges”:In cadrul contractului se vor realiza:Extindere si modernizare statie de epurare ape uzate (SEAU) in orasul Costesti• Statie de pompare apa uazata intrare - Extindere prin construirea unei statii de pompare• Compartiment degrosisare - Gratar des, Desnisipator separator de grasimi• Decantor primar - Lucrari de modernizare• Statie pompare influent reactor biologic - Extindere prin construirea unei statii de pompare• Reactor biologic - Asigurarea senzorilor necesari, Un nou bazin• Eliminare chimic fosfor - 1+1 pompe dozatoare echipate cu convertizor de frecventa precum si un rezervor de clorura ferica• Statie suflante pentru reactorul biologic - Lucrari de extindere• Dezinfectie - Instalatie de dezinfectie cu UV• Statie pompare namol primar - senzor de masura a continutului de solide, senzor de masura a grosimii stratului de namol• Statie suflante pentru stabilizare namol primar - Extindere• Statie pompare namol in exces si recirculat - debitmetru electromagnetic• Bazin tampon namol in exces - Mixer submersibil• Concentrare mecanizata namol in exces - unitate automata de preparare si dozare polielectrolit cu o capacitate egala cu cea existenta• Deshidratare mecanica namol - unitate automata de preparare si dozare polielectrolitExtindere si modernizare statie de epurare ape uzate (SEAU) in comuna Stolnici• Statie de pompare intrare• Compact degrosisare• Bazin egalizare• Eliminare chimica fosfor• Bazine cu functionare secventiala SBR• Statie suflante• Masura debit efluent si prelevare probe• Bazin tampon namol in exces• Deshidratare namol• Zona amplasare containere namol• Depozit de namol deshidratat• Statie de pompare supernatant• Statie de pompare apa de serviciuStatie de epurare ape uzate (SEAU) noua in comuna Albota satul Cerbu• Statie de pompare intrare• Compact degrosisare• Bazin egalizare• Eliminare fosfor• Reactor biologic• Statie suflante• Decantor secundar• Masura debit efluent si prelevare probe• Gura de varsare• Statie pompare namol activat de recirculare si in exces• Bazin tampon namol in exces• Deshidratare namol• Zona amplasare containere namol• Depozit de namol• Statie de pompare supernatant• Statie de pompare apa de serviciuNumărul de zile până la care Operatorii economici pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor candidaturilor este de 25 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.Entitatea contractantă va raspunde în mod clar si complet tuturor solicitărilor de clarificări/ informații suplimentare astfel:- cu 11 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor pentru solicitările de clarificări depuse cu 25 de zile înainte de termenul limită de depunere a ofertelor.Orice referire din cuprinsul prezentei documentații de atribuire, (inclusiv a prezentului caiet de sarcini), prin care se indică o anume origine, sursa, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție si/sau o licență de fabricație, un standard, o autorizație/certificare/atestare, un serviciu sau o cerință se va citi si interpreta ca fiind însoțită de mențiunea “sau echivalent”.