

PACHET ACCESORII PSI: furtun refulare tip B și C

I.D.: 61187660

Data publicarii	23.09.21	Coduri CPV	44482100-3
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	27.09.21	Pretul estimativ:	14.600,00 RON - 14.600,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------

Descriere: Accesorii P.S.I. de trecerea apei necesare echipării autospecialelor de intervenție cu apă și spumă din dotarea ISU Galați și materiale pentru prevenirea incendiilor: Furtun refulare tip B: Furtunul trebuie să fie aplatizabil, confecționat din material textil cauciucat, a cărei secțiune devine circulară numai sub presiunea interioară, iar în stare neumplută se poate plia și rula plat. Diametrul interior pentru furtun tip B : 76 (+1,0/-0,5); lungime de livrare: 20 M(+1,0/-1,0); masa liniară pentru furtun (g/m) max. 650; Rezistența la presiunea de încercare: 25 bar; Rezistența la presiunea de spargere:40 bar – 30 buc Furtun refulare tip C: Furtunul trebuie să fie aplatizabil, confecționat din material textil cauciucat, a cărei secțiune devine circulară numai sub presiunea interioară, iar în stare neumplută se poate plia și rula plat. Diametrul interior pentru furtun tip C:52 (+1,0/-0,5); lungime de livrare: 20 M(+1,0/-1,0); masa liniară pentru furtun (g/m) max. 440; Rezistența la presiunea de încercare: 30 bar; Rezistența la presiunea de spargere:50 bar – 40 buc Vor fi acceptate numai produsele care se regăsesc în lista cu produse accesibile la adresa https://www.igsu.ro/documente/CNSIPC/persoane_atestate_autorizate/tabel-cf-OMAI-88.pdf, sau [igsu.ro/ResoursesCNSIPC/CNSIPC/L_PERS/1626440510049](https://www.igsu.ro/ResoursesCNSIPC/CNSIPC/L_PERS/1626440510049) actualizată la data de 15.07.2021 și îndeplinesc una din următoarele condiții: - Sunt certificate conform prevederilor OMAI nr. 88/2012 privind aprobarea metodologiei de certificare a conformității în vederea introducerii pe piață a mijloacelor tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor și a OMAI 231/2011 pentru aprobarea unor reglementări tehnice privind cerințele tehnice generale și condițiile pentru introducerea pe piață a mijloacelor de apărare împotriva incendiilor; - Sun notificate conform art. 13 alin. 2 din anexa la OMAI nr.88/2012 privind aprobarea metodologiei de certificare a conformității în vederea introducerii pe piață a mijloacelor tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor.
