

Contracte având ca obiect achiziția de servicii de reparare și de întreținere a aparatelor de aer condiționat, la sediile din Timișoara și la sediile Oficiilor Județene.

I.D.: 46546171

Data publicării	22.05.20	Coduri CPV	50730000-1
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	27.05.20	Pretul estimativ:	28.424,00 RON - 28.424,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------

Descriere: Obiectul contractului de servicii: prestarea de servicii de întreținere și reparare, precum și furnizarea de piese de schimb și accesorii pentru 44 bucăți aparate de aer condiționat, situate în: • Timișoara, str. Horia, nr. 24 (17 buc) 1 buc DAIKIN INVERTER 24000 BTU 1 buc FUJITSU 12000 BTU 3 buc FUJITSU 9000 BTU 1 buc FUJITSU 24000 BTU 1 buc PANASONIC 12000 BTU 1 buc HICON 9000 BTU 1 buc GREE 12000 BTU 2 buc HENSON 9000 BTU 2 buc ZASS 12000 BTU 2 buc OSAKA 12000 BTU 1 buc Midea 12000 BTU 1 buc LG 24000 BTU • Reșița, str. 24 Ianuarie, nr. 16 - OJ Caraș Severin (2 buc) 2 buc FUJITSU 9000 BTU • Deva, str. Brândușei, nr. 1C - OJ Hunedoara (3 buc) 2 buc OSAKA 12000 BTU 1 buc HENSON 9000 BTU • Târgu Jiu, str. Motrului, nr. 3A - OJ Gorj (4 buc) 4 buc DAIKIN 9000 BTU • Craiova, str. Buziaș, nr. 53 - OJ Dolj (5 buc) 1 buc HENSON 9000 BTU 1 buc FUJITSU 9000 BTU 1 buc AUCMA 9000 BTU 1 buc ONYX 9000 BTU 1 buc OSAKA 12000 BTU • Drobeta Turnu Severin, str. Iuliu Maniu, nr.3, bl.5, sc.1, et.8, ap.31 - OJ Mehedinți (2 buc) 1 buc DAIKIN 12000 BTU 1 buc HENSON 9000 BTU • Drobeta Turnu Severin, str. Soveja, nr.59 A - OJ Mehedinți (1 buc) 1 buc GREE LOMO 12000 BTU • Arad, str. Revoluției, nr.1-3, bl.4, sc.A, ap.7 - OJ Arad (2 buc) 1 buc HENSON 9000 BTU 1 buc OSAKA 12000 BTU ● Oradea, str. Grigore Ureche nr.12 - OJ Bihor (6 buc) 6 buc MIDEA 9000 BTU ● Slatina, str. Caloianca nr.40 - OJ Olt (2 buc) 2 buc CHIGO 9000 BTU Detalierea metodologiei de lucru (produse și servicii solicitate): 1. REVIZIE APARATE AER CONDIȚIONAT Ofertantul se obligă să presteze următoarele servicii de întreținere, reprezentând o revizie în luna iunie 2020, ce va conține următoarele operațiuni: - completarea cu agent refrigerant la capacitate nominală conform cărților tehnice a tuturor aparatelor condiționat - curățare filtre unitate interioară cu detergent dezinfectant special pentru filtre climatizare - curățare evaporator - curățare condensator - control conexiuni electrice - verificare ventilator interior - verificarea ventilator exterior - verificare amperaj compresor - verificare presiune refrigerant - control izolație termică - control valve - verificare funcție cald / frig - diagnosticare defecțiuni 2. REPARAȚII ACCIDENTALE