
Verificare tehnica in utilizare cazane apa calda, combust solid + verificare supape de siguranta

I.D.: 44545668

Data publicarii	22.11.19	Coduri CPV	71631000-0
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.400,00 RON - 1.400,00 RON

Descriere: VTU (verificare tehnica in utilizare, conf PT ISCIR A1-2010) la 3 bc cazan apa calda, combustibil solid (lemn) cu P< 400 kW; verificarea/ reglarea supapelor de siguranta cu arc (5 bc supapa de siguranta cu arc <=1") care echipeaza instalatiile sub presiune ale detinatorului: 1. golire apa din instalatia de incalzire din centrala termica a detinatorului 2. de/ montare supapelor de siguranta cu arc din centrala termica a detinatorului 3. curatare si revizie supape de siguranta 4. verificare la deschidere/ inchidere supape de siguranta cu respectarea abaterilor maxime mentionate in PT ISCIR C7-2010 5. verificare/ reglare/ completare perna de aer la vasul/ vasele de expansiune din centrala termica 5. umplere cu apa a instalatiei de incalzire din centrala termica a detinatorului si aerisirea conductelor 6. probe de functionare si proba de presiune hidraulica la presiunea de lucru a instalatiei, in prezenta personalului de deservire a instalatiei-fochist sau alt reprezentant al detinatorului (nu se admit preligeri, surgeri, pierderi de fluid) 7. intocmire "Raport de verificari, incercari si probe" pt fiecare cazan apa calda,conf. PT ISCIR A1-2010. 8. intocmire buletine de verificare/ reglare si declaratie de conformitate pt. lucrarile efectuate pt fiecare supapa de siguranta, conf PT ISCIR C7-2010
