
Verificare si testare th.supape siguranta centrala termica centrul de zi copii cu dizabilitati

I.D.: 73688574

Data publicarii	28.09.22	Coduri CPV	71632000-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 250,00 RON - 250,00 RON

Descriere: VERIFICARE si TESTARE tehnica a supapelor de siguranta la centrale termice - evacuarea agentului termic din instalatie, - demontarea supapelor de siguranta, - verificarea metrologica a supapelor de siguranta, - etalonarea supapelor - intocmirea buletinelor de verificare; - montarea supapelor verificate, - incarcarea instalatiei cu agent termic la presiunea de functionare, - aerisirea instalatiei. - valabilitatea verificarii- 1 an de zile.
LOCATIILE SI TIPUL CENTRALEI TERMICE- ARISTON 24 Kw
