
Serviciu verificare tehnică periodică cazane apă caldă cu putere max 70 KWh, 160 KWh și 266 KWh

I.D.: 51467342

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 10.11.20 | Coduri CPV | 71356100-9 |
|-----------------|----------|------------|------------|

Pretul estimativ: 2.950,00 RON - 2.950,00 RON

Descriere: VERIFICARE TEHNICĂ PERIODICĂ la: 1 (unu) cazan de apă caldă Baltur tip Smile Energy MK 70, putere maximă 70 KWh (cazarma 870, pavilion G corp pază) 2 (două) cazane de apă caldă Baltur tip Smile Energy MK 160, putere maximă 160 KWh, inclusiv verificare 2 supape de siguranță 1", 6 bar (cazarma 870, pavilion C popota și infirmeria) 2 (două) cazane de apă caldă IVAR tip Superac 250 AR, putere maximă 266 KWh, inclusiv verificare 4 supape de siguranță 1", 6 bar (pavilion A3 - UM 02144, cazarma 2749) Serviciul de verificare tehnică periodică INCLUDE verificare etanșeitate circuit combustibil - presiune statică, circuit apă - presiune de încercare, verificare instalație electrică, verificarea legării la pământ, presiunea gazului la intrarea pe rampa de gaz, în arzător și în focar, temperatura gaze arse, verificare etanșeitate circuit de gaze arse)
