

## Sistem de detectare si alarmare la incendiu

I.D.: 31340843

Documente participare:

- 6-ADV1042401.zip

---

|                 |          |            |            |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 17.10.18 | Coduri CPV | 31625200-5 |
|-----------------|----------|------------|------------|

---

|                                  |          |                   |               |
|----------------------------------|----------|-------------------|---------------|
| Termenul limita pentru depunere: | 22.10.18 | Pretul estimativ: | 84.033,00 RON |
|----------------------------------|----------|-------------------|---------------|

---

Descriere: - Instalarea sistemului de semnalizare incendiu in in corpul de cladire Chirurgie - ATI - Obstetrica-Ginecologie- Nou Nascuti; - Intocmirea documentatiei privind avizarea sistemului de semnalizare incendiu. Sistemul de detectie si alarmare incendiu va trebui sa asigure cel putin: -detectarea incendiilor in spatiile cladirilor; -anuntarea incendiului la punctul de supraveghere permanenta, automat si/sau prin declansatoare manuale de alarma (butoane de semnalizare); -alarmarea operativa a personalului de serviciu, care trebuie sa organizeze si sa asigure prima interventie si evacuarea utilizatorilor in conformitate cu planurile de actiune stabilite; -avertizarea ocupantilor (utilizatorilor) din cladire asupra pericolului de incendiu. Sistemul de detectie si alarmare incendiu trebuie sa indeplineasca in totalitate specificatiile tehnice trecute in anexa 1 care face parte integranta din caietul de sarcini si reprezinta cerinte minime obligatorii.

---