

---

## Mentenananta sisteme de detectie si alarmare incendiu

I.D.: 64594835

---

Data  
publicarii 20.12.21

Coduri CPV 50413200-5

---

Pretul  
estimativ: 14.760,00 RON - 14.760,00 RON

---

Descriere: Verificare tehnica lunara a sistemului de detectie incendiu: Verificarea functionarii centralei de avertizare din dotare (analiza alarmelor si a deranjamentelor); o Verificarea capacitatii centralei, test panou, verificarea comunicatiei; Concordanta cu proiectul si constatarea unor eventuale modificari; Verificarea tensiunii si capacitatii acumulatorilor; Testarea liniilor si a interfetelor cu alte echipamente; o Verificarea semnalizarilor si a transmiterii semnalului de alarma; Verificarea programarii centralei; Întocmirea registrului de control, daca acesta nu exista; Verificarea functionarii tuturor detectoarelor din locatie, butoanelor ce incendiu si de panica; efectuarea operatiunilor intretinere la detectoare de incendiu, fum, temperatura (tester spray, spray aer comprimat) si butoane incendiu (actionare si deblocare); Operatiuni de intretinere generala 1230 ron fara TVA/luna

---