

Servicii de reparatie si întretinere a echipamentelor de stingere a incendiilor - 4 loturi

I.D.: 732709

Documente participare:

- CS reparatii si aantretinere stingatoare lot 1234.pdf.p7s
- FisaDate_No120759_IP.pdf
- Model contract rep stingatoare.doc.p7s
- Repartizare stingatoare lot 1 Timisoara.pdf.p7s
- Repartizare stingatoare lot 2 Arad.pdf.p7s
- Repartizare stingatoare lot 3 Caransebes.pdf.p7s
- Repartizare stingatoare lot 4 Deva.pdf.p7s
- Sectiunea III formulare rep stingatoare (2.doc.p7s)

Data publicarii	14.11.13	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere: 29.11.13

Descriere: Verificare, repararea si încarcarea diferitelor tipuri de stingatoare din dotarea subunitatilor Sucursalei CREIR CF Timisoara trebuie efectuata conform prevederilor Legii nr.306/2006 privind apararea împotriva incendiilor. Se vor efectua urmatoarele prestatii, functie de tipurile de stingatoare : a) Stingatoare de tip P (cu pulbere de CO₂) : verificarea starii generale a stingatorului, demontarea recipientului si golirea pulberii din recipient, inlocuirea pulberii, verificarea la sistemele de percutie la stingatoarele P1- P6, verificarea inscriptionarii corecte a datelor de pe butelia de CO₂, verificarea recipientului conform prescriptiilor tehnice, verificarea etanseitatii stingatorului, curatirea depunerilor interioare si de pe traseele de evacuare, curatire, degresare si pregatire pentru vopsiri daca este cazul, vopsirea stingatorului, incarcat butelie cu CO₂, inlocuirea garniturilor de cauciuc, inlocuirea garniturilor de Cu, inlocuirea colierelor deteriorate, etichetare, inlocuire furtun refulare daca este cazul; b) Stingatoare de tip G : verificarea starii generale a stingatorului, demontarea recipientului si golirea CO₂ din recipient, verificarea functionarii corecte a robinetului si a supapei de siguranta, verificarea functionabilitatii elementelor componente ale stingatorului, verificarea inscriptionarii corecte a datelor de pe stingator, verificarea ISCIR, inscriptionarea lunii si a anului de verificare si data scadentei urmatoarei verificari, incarcarea stingatorului cu CO₂, curatire, degresare si pregatire pentru vopsiri daca este cazul, vopsirea stingatorului, etichetare, sigilare, inlocuire furtun refulare daca este cazul; c) Stingatoare cu spuma aeromecanica de tip SM: dezamblare stingatoare, verificare la presiune a recipientului, inlocuire spuma aeromecanica, curatirea si revopsirea daca este cazul, sigilare, inlocuire furtun refulare daca este cazul, etichetarea stingatoarelor (se va inscrie data la care s-a efectuat operatiunea si data la care expira); d) Stingatoare cu spuma chimica SC: stingatoarele de tip SC (spuma chimica) din dotarea obiectivelor Sucursalei CREIR CF Timisoara, vor fi propuse pentru casare si inlocuite cu stingatoare de tip SM (spuma mecanica) avand aceeasi capacitate de stingere
