
SERVICII DE SERVICE SI MENTENANTA SISTEME DE ALARMARE SI AVERTIZARE INCENDIU (CORP A)

I.D.: 41703318

Data publicarii	23.01.19	Coduri CPV	50610000-4
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 22.800,00 RON - 22.800,00 RON

Descriere: Service si mentenanta sisteme de alarmare si avertizare la incendiu cu urmatoarele componente / specificatii : - maxim 1 centrala analog / adresabila - maxim 4 bucle / zona - maxim 100 detectori analog / adresabili - maxim 10 sirene interior sau exterior analog / adresabile - maxim 25 butoane de alarma incendiu analog / adresabile - termenul de constatare a defectiunilor va fi de maximum 4 ore de la anuntarea defectiunii, iar cel de remediere de maximum 24 de ore de la constatare, Uniforce Security garantând repararea echipamentului si înlocuirea pieselor defecte, cu pastrarea caracteristicilor tehnice ale echipamentului reparat. Orice depasire a termenului de remediere va fi comunicata autoritatii contractante, prelungirea acestui termen se va stabili prin acordul partilor. - Programare, verificare si probe functionale la centrale detectare/avertizare incendiu analog-adresabila maxim 4 bucle (include centrale master/slave) - Verificari si probe functionale conexiuni la module - Verificari si probe functionale la detectoare adresabile, simple sau combinate, fum/temperature - Verificari si probe functionale la dispozitive de avertizare sonora/vizuala, pentru centrale conventionale/analog - adresabile, mediu interior - Verificari si probe functionale la dispozitive de avertizare sonora/vizuala, pentru centrale conventionale/analog - adresabile, mediu exterior - Verificari si probe functionale la butoane de incendiu pentru centrale adresabile Pentru serviciile mai sus mentionate
