
Verificare prize de pamant, paratrasnete, tablouri electrice si continuitate nul de protectie prize

I.D.: 51571675

Data publicarii	12.11.20	Coduri CPV	71630000-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	600,00 RON - 600,00 RON
-------------------	-------------------------

Descriere: Verificarile si masuratorile vor fi executate in conformitate cu legislatia in vigoare: - verificarea rezistentei de dispersie la prizele de pamant, paratrasnet ; - verificarea continuitatii nulului de protectie de la priza de pamant la tablourile electrice ; - verificarea continuitatii nulului de protectie de la tablourile electrice la prizele monofazate/trifazate si utilaje ; Preturile pot fi negociate in functie de locatie si cantitate. (Buletinele PRAM emise de firmele neatestate ANRE sunt NULE . Forma de organizare trebuie sa fie atestata ANRE, iar electricianul angajat sa detina legitimatie ANRE. A nu se confunda autorizat ANRE cu atestat ANRE) Masuratorile se vor efectua cu aparate omologate si etalonate metrologic. Termen de finalizare 02.12.2020
