

## Revizie tehnica grup electrogen

I.D.: 51717872

Data  
publicarii 17.11.20

Coduri CPV

50532300-6

Pretul  
estimativ: 2.528,00 RON - 2.528,00 RON

Descriere: Revizie tehnica grupuri electrogene: GEBAS - A 20 RW-C, 20kVA (1 buc.), seria E.126 GEBAS - A 25 RW-C, 25kVA (1 buc.), seria E.127 Operatii efectuate si materiale: - inlocuire filtre: ulei si de combustibil; - inlocuire ulei motor termic; - verificarea circuitului de racire - completare antigel; - verificare filtru aer (si eventual curatarea lui) ; - verificare sistem de alimentare si distributie a combustibilului; - reglaje si probe finale (conform Fisa de Revizie); - inspectarea generala a instalatiei cu verificarea tuturor componentelor - verificare curea ventilator, nivel lichid racire ,nivel ulei - verificarea functionarii preincalzitorului - verificare existenta apa in prefiltru combustibil - pornire agregat in manual 15 minute - verificare nivel electrolit baterie - verificare densitate lichid racier - verificare imbinari metalice (strangere suruburi ,piulite si articulatii) - verificarea conductelor, colierelor, etansietatilor - verificarea incarcarii bateriilor - se verifica displayul si se reseteaza erorile - efectuare reglaje pentru readucerea in parametrii conform cartii tehnice - remediere eventuale defectiuni - verificare alternator - verificare charger - verificare electromotor - verificare radiator - recomandare pentru inlocuirea pieselor care au grad avansat de uzura - verificare conexiuni instalatie electrica - verificare parametrii electrici,presiune ulei ,temperatura motor, etc.