
Reabilitare retea apa potabila str. Traian - Serei - Carnabel - Basarabiei bl A17,A16,A10, A10A, A, B, C, D,A11, A12, A13, A14, A3, 20APT

I.D.: 53290391

Documente participare:

- contract lucrari.pdf
- Formulare .doc
- CS TRAIAN-SEREI-CARNABEL-BASARABIEI__Memoriu_Tehnic_si_cerinte generale.pdf
- PLAN INCADRARE in zona - Layout1.pdf
- PLAN INCADRARE in municipiu -Layout1.pdf
- Plan -Situatia Existenta-Layout1.pdf
- Plan -Situatia Propusa-Layout1.pdf
- Cap.2-Sect. 4-Lucrari Electrice C.G..doc
- Cap.2-Sect.1 -Specificatii generale.doc
- Cap.2-sect.2- Lucrari Civile - CG.doc
- Cap.2-Sect.3- Lucrari Mecanice -CG.doc
- Liste de Plati-rev .docx
- FisaDate_DF1104172.pdf
- DUAE_CERERE_100432.xml

Data publicarii	13.01.21	Coduri CPV	45232150-8
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	01.02.21	Pretul estimativ:	913.795,00 RON - 913.795,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

Descriere: Reabilitare retea apa potabila str. Traian - Serei - Carnabel - Basarabiei bl A17,A16,A10, A10A, A, B, C, D,A11, A12, A13, A14, A3, 20APT. Reteaua de distributie propusa pentru reabilitare este constituita din: - conducta otel Dn 150 mm - str Serei bl. A12 - A13 - SC111 - C si bransamentele aferente, pozata în tunel tehnic vizitabil. - conducta otel Dn 100 mm - str Serei bl. A13 - A14 si bransamentele aferente, pozata în tunel tehnic vizitabil. - conducta otel Dn 100 mm - str Serei bl. A3 - bl 20APT si bransamentele aferente, pozata în tunel tehnic vizitabil / canivou de protectie nevizitabil. - conducta otel Dn 100 mm - bl. C - A10 - A10A - A16 - A17 si bransamentele aferente, pozata în tunel tehnic vizitabil. - conducta otel Dn 100 mm - bl. C - B - A - D si bransamentele aferente, pozata în canivou de protectie nevizitabil. - conducta otel Dn 100 mm - alimentare blocuri cu structura inalta (P+7) - SC111 - bl. A3, A10, A10A, A16, A17 si bransamentele aferente, pozata în tunel tehnic vizitabil pe traseu paralel cu conducta de apa Dn 150 mm si Dn 100 mm. Vechimea mare a conductelor (peste 30 ani cu durata de utilizare expirata) a condus la corodarea accentuata a acestora, fenomen ce a generat un numar mare de avarii cu pierderi importante de apa si întreruperea alimentarii cu apa potabila a consumatorilor din zona pe durata remedierilor. Din analiza efectuata cu privire la costurile realizate pentru ridicarea avariilor, pierderile de apa, refacerea covorului asfaltic si implicatiile negative asupra consumatorilor din zona, consideram ca se impune reabilitarea conductei în totalitate, inclusiv a bransamentelor aferente cat si a celorlalte componente. SITUATIA PROPUA Se propune reabilitarea acestei retele de apa cu teava din polietilena de inalta densitate PE 100 SDR 17, Pn 10, în gama De 160mm - De 110mm, îmbinarea realizandu-se prin electrofuziune. Conductele vor fi montate atat ingropat, pozate pe un pat din material granular sau argila de constructie de 10 cm grosime (avand in vedere terenul loessoid macroporic sensibil la umezire), transeea fiind umpluta pana la 15 cm peste generatoarea superioara a conductei tot cu material granular sau argila de constructie cat si in canalul de protectie necirculabil existent sau in tunel tehnic vizitabil. Avand in vedere ca inlocuirea retelei de apa se realizeaza pe acelasi traseu, se va asigura alimentarea cu apa a consumatorilor afectati, prin executia unor tronsoane de conducta provizorii. Canalul de protectie necirculabil existent se va reabilita (repara), inclusiv contrapanta hidroizolatiei interioare si exterioare, acolo unde este cazul, pe intreaga lungime a acestuia. In scopul limitarii la maximum a tronsoanelor scoase din functiune in timpul interventiilor la retea, se vor prevedea vane de inchidere cu sertar montate in camine. Pentru golirea conductelor se vor prevedea vane pentru golire montate in camine. Pe reseaua de alimentare cu apa se vor prevedea un numar minim de 6 hidranti supraterani, cu protectie la rupere, din fonta ductila Dn 80mm Pn > 10bar. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 6 (fara capete) Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare cu 4 zile (fara capete) inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
