
Modificare instalație utilizare gaze naturale cu menținere receptori existenți - Proiect + execuție

I.D.: 100611379

Data publicării	24.07.24	Coduri CPV	45333000-0
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 21.000,00 RON - 21.000,00 RON

Descriere: Autoritatea contractanta achizitioneaza in conditiile legii servicii de proiectare, verificare și execuție pentru instalație de utilizare gaze naturale cu menținere receptorilor existenți (3 centrale termice VICTRIX PRO 120 2 ErP, Qgaz=12,5 Nmc/h ce functioneaza in cascada, cu un debit total de Qgaz = 37,50 Nmc/h). Se va elabora documentația tehnică ce va fi întocmită conform situației arhitecturale și constructive existente. Eventualele modificări ulterioare ale arhitecturii și elementelor de construcție, impun verificarea respectării normelor de siguranță conform Ordinului 89/2018 pentru aplicarea " Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale". Nu se vor executa modificări ale instalației, racordări sau desființări de noi puncte de consum de gaze decât pe baza de aprobare de la operatorul SD, documentație avizată și executată de un operator autorizat de ANRE.Modificările în timpul execuției lucrării se vor face cu acordul proiectantului și pe răspunderea instalatorului autorizat al executantului.Executarea instalației de utilizare gaze naturale se va face numai de către o unitate autorizată de ANRE București - în domeniul Gaze Naturale. După ce au fost îndeplinite toate condițiile tehnice specificate, obligația de realizare a proiectului se consideră a fi îndeplinită dacă proiectul a fost declarat conform de un verificator de proiecte atestat de către MDRT, in conf. cu Legea nr. 123/2012, Art. 160 alin. (2).
