

VERIFICARE STINGATOR P6 SI HIDRANTI INTERIORI DGASPC

I.D.: 55056458

Data publicarii	11.03.21	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 268,00 RON - 268,00 RON

Descriere: Operatiile efectuate pentru fiecare stingator în parte sunt: a) identificarea stingătorului; b) verificarea integrității exterioare a recipientului stingătorului; c) verificarea existenței manometrului și a indicațiilor acestuia, numai pentru stingătoarele permanent presurizate; d) verificarea furtunului/duzei de refulare/pâlniei; e) verificarea stării de încărcare prin cântărire, numai pentru stingătoarele cu CO(2); f) etichetarea și sigilarea stingătorului. Societatea NOFIRE Grup Serv este autorizata sa execute lucrari de verificare, reîncarcare si reparare a stingatoarelor de incendiu, în baza autorizatiei seria A nr. 3331/2013, eliberata de Centrul National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila Bucuresti. Asigurarea mentenantei pentru instalatiile de stingere (hidranti interiori si hidranti exteriori) amplasate la sediul autoritatii contractante, efectuarea reviziei la 6 luni, conform Normativului 118/2-2013, Partea a VIII-a, 28.3. (1) , în conditiile art. 27.8. Compania noastra este autorizata de catre I.G.S.U. prin Centrul National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila Bucuresti. Înlocuirea componentelor lipsa/defecte se va efectua dupa intocmirea procesului verbal de constatare, in baza unui deviz care se va achita separat. Conform Normativului 118/2-2013, Partea a VIII-a, 28.3. (1) Beneficiarul trebuie sa încheie un contract cu o persoana fizica sau juridica autorizata, în conditiile art. 27.8, pentru efectuarea unui program de verificari si me
