

---

## Mentenananta Sistem Alarmare si Avertizare la Incendiu

I.D.: 45295303

---

Data publicarii	26.03.20	Coduri CPV	31625100-4
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 4.275,00 RON - 4.275,00 RON

---

Descriere: Mentenananta sistem alarmare la incendiu O verificare trimestriala inclusa cu urmatoarele servicii de mentenananta: -examinarea aspectului exterior pentru observarea eventualelor defectiuni; -pregatirea centralei pentru o deconectare alternativa de scurta durata în vederea verificarii interne a acesteia; -deconectarea alternativa a alimentarii primare si a celei secundare a centralei; -îndepartarea prafului si a murdariei din interiorul si exteriorul centralei ; -examinarea circuitelor imprimate ale centralei pentru eventuale semne de supraîncalziri, întreruperi de circuite sau alte tipuri de defectiuni; -examinarea starii sursei de alimentare, incluzând sursa primara de alimentare si a bateriilor de acumulator; -examinarea blocurilor terminale, a cablurilor de interconectare si remedierea legaturilor imperfecte; -reconectarea alimentarii si repunerea centralei în mod de lucru normal; -verificarea sistemului propriu de testare al centralei pentru observarea indicatorilor luminosi, a afisajului si a buzzerului intern (prin apasare); -preventiv se vor curata si contactele sursei de rezerva (acumulator). -verificarea nivelului de semnal provenit de la fiecare detector, iar în cazul în care unul sau mai multe detectoare de fum au ajuns la pragul de prealarma, se vor curata pentru aducerea lor la pragul normal; -se vor actiona unul sau mai multe detectoare automate sau butoane manuale la alarma de incendiu si la defect spre a observa corecta lor operare, afisare în cadrul centralei si

---