

Întărire rețea în amonte de punctul de racordare realizare circuit 0,4 kV din PTA 19 Borsa, jud. MM

I.D.: 67341019

Documente participare:

- BM07_22 Formulare.doc
- Model ctr. sectorial de lucrari-Intarire ret. el PTA 19 Borsa.docx
- PTE- Intarire ret. el. PTA 19 Borsa.rar
- FisaDate_DF1141198.pdf
- DUAE_CERERE_165179.xml

Data publicarii	22.03.22	Coduri CPV	45231400-9
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	08.04.22	Pretul estimativ:	33.448,43 RON - 33.448,43 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------

Descriere: Lucrarile necesare a se executa sunt descrise in cadrul avizului CTE si PTE. In situatia existenta in zona analizata exista PTA 19 Borsa 20/0,4 kV 250 kV A din care sunt alimentati consumatorii prin LEA 0,4 kV existenta in zona, realizata cu conductoare neizolate Al 4x50+35 mmp care este amplasata pe stalpi de beton de tip SE. Se va realiza un circuit 0,4 kV proiectat din cutia de distributie a PTA 19 Borsa existent, de pe o plecare libera, cu conductor TYIR OIAI 50+ 3x70 mmp in lungime de 600 metri, pana la stalpul cu nr. 15 existent de tip SE 11 conform plan de situatie. LEA 0,4kV proiectata se va amplasa pe 15 stalpi de beton existenti. Stalpii cu nr. 6 si nr. 7 existenti de tip SE4 se vor inlocui cu 2 stalpi proiectati de tip SC 10005 care se vor amplasa in domeniul public in fundatie tumata conform plan de situatie. La primul stalp dupa PTA si la ultimul stalp se va realiza cate opriza de pamant cu valoarea rezistenteie de dispersie sub 10 ohmi la care se va lega conductorul de nul al circuitului 0,4 kV proiectat. Bransamentul existent al lui STETCO IULIAN DUMITRU se va relega la noul circuit. La iesirea din CD a PTA 19 Borsa existent, coloana se va proteja folosind tuburi PVC. Punctul de racordare: va fi CD a PTA 19 Borsa existent. Se va obtine Autorizatie de construire de la Primaria Borsa pentru instalatiile electrice proiectate. Nota: Solicitarile de clarificari se vor transmite cu 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, iar raspunsul entitatii contractante se va transmite inainte cu 6 zile de data limita de depunere a ofertelor.
