

Proiectare si executie pentru obiectivul de investitie “Înființarea infrastructurii de apă uzată în comuna Curățele, satele Cresuia și Beiușele, județul Bihor”

I.D.: 29233869

Documente participare:

- 7-SCN1006239.zip

Data publicarii	28.06.18	Coduri CPV	45232400-6
Termenul limita pentru depunere:	18.07.18	Pretul estimativ:	3.956.754,00 RON

Descriere: Proiectare si executie pentru obiectivul de investitie “Înființarea infrastructurii de apă uzată în comuna Curățele, satele Cresuia și Beiușele, județul Bihor”. Prin studiul de fezabilitate se propun a fi executate lucrari in localitățile Cresuia și Beiușele. Lungimea totala a rețelei de canalizare menajera este de 12.706 m pe diametre, dupa cum urmeaza: Cresuia - rețele de canalizare PVC-KG, Dn 250 mm, SN8, L = 3.031,0 m - rețele de canalizare PVC-KG, Dn 200 mm, SN8, L=2729,0m - traversari drum 4buc(7m) Dn 200mm, SN 8, L=28,0 m Total: L = 5.788,0 m - conducta de refulare SPAU1 (Cresuia), PEHD,Dn 75 mm, L = 131,0 m - conducta de refulare SPAU2 (Cresuia), PEHD,Dn 75 mm, L = 440,0 m - conducta de refulare SPAU3 (Cresuia), PEHD,Dn 63 mm, L = 210,0 m - conducta de refulare SPAU4 (Cresuia), PEHD,Dn 63 mm, L = 41,0 m - stația de pompare apa uzate SPAU 4,0 buc - stația de pompare SPAU1, Q = 0,30 l/s, H = 16,0 mCA - stația de pompare SPAU2, Q = 0,25 l/s, H = 19,0 mCA - stația de pompare SPAU3, Q = 0,20 l/s, H = 16,0 mCA - stația de pompare SPAU4, Q = 0,25 l/s, H = 8,0 mCA - racorduri din PVC, Dn 160 mm, SN8, 160,0 buc. Beiușele - rețele de canalizare PVC-KG, Dn 250 mm, SN8, L = 4 833,0 m - rețele de canalizare PVC-KG, Dn 200 mm, SN8, L=2065,0m - traversari drum - 4buc(5m) Dn 200mm, SN 8, L=20,0 m Total: L = 6.918,0 m - conducta de refulare SPAU5 (Beiușele), PEHD,Dn 75 mm,L = 412,0 m - conducta de refulare SPAU6 (Beiușele), PEHD,Dn 63 mm,L = 201,0 m - stația de pompare apa uzate SPAU 2,0 buc - stația de pompare SPAU5, Q = 0,25 l/s, H = 9,0 mCA - stația de pompare SPAU6, Q = 0,20 l/s, H = 7,0 mCA - racorduri din PVC, Dn 160 mm, SN8, 190,0 buc. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 7 zile. Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari cu 6 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.