

BRANSAMENT TRIFAZAT SUBTERAN ALIMENTARE CU E.E. A locului de consum Temporar Organizare de santier p

I.D.: 95878625

Data publicarii	10.04.24	Coduri CPV	45310000-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 4.974,03 RON - 4.974,03 RON

Descriere: BRANSAMENT TRIFAZAT SUBTERAN ALIMENTARE CU E.E. A locului de consum Temporar Organizare de santier partial definitiva EXTINDERE CANALIZARE județul Cluj, Comuna JUCU, sat JUCU DE SUS, cod postal 407354, str. Sesului, nr. FN Punctul de racordare este stabilit la nivelul de tensiune 0.4 kV, la FIRIDA, PTAB JUCU DE JOS VADUT, 20/0.4 kV, 160 kVA Instalația de racordare existentă în momentul emiterii avizului: LES 0.4KV FIRIDA RETEA EXISTENTA Lucrari pentru realizarea instalației de racordare: Din firida de retea E 6 existenta plecare cablu AcyAby3x35+16mmp aprox.5ml,(3ml sapatura) pina la un BMPT ce se va monta pe domeniul public linga FIRIDA ,echipat cu intrerupator automat It=32 A,DPST,PP . Din BMPT se va realiza o coloana trifazica Fy 4x16mmp la o cutie de organizare de santier tip TGA,grupul de masura se va monta de catre operatorul de distributie la PIF a instalatiei de racordare; dupa terminarea lucrarilor de constructie coloana de organizare de santier se va debransa de la retea (BMPT),iar beneficiarul va solicita operatorului de distributie ATR in solutie definitiva Este necesara obtinerea Acordului/Autorizatiei pentru instalatia de racordare obtinuta de la Administratorul Drumului, conf. Lege 193 din 28.10.2019 Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii. Realizarea bransamentului se va face conform documentaiei tehnice cu codul DTE-R-21-20238 Documentatia se gaseste pe siteul DEER la adresa : <https://w>
