

**Comanda scrisa având ca obiect achizitia de servicii de
întretinere si reparare a centralelor termice, aflate la sediile
ANCOM-Directia Regionala Timis si sediile Oficiilor Judetene
Dolj, Hunedoara, Caras Severin, Gorj, Mehedinti.**

I.D.: 20783903

Data publicarii	28.06.17	Coduri CPV	50720000-8
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	03.07.17	Pretul estimativ:	13.800,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------

Descriere: Ofertantul poate depune oferta de pret pentru una sau mai multe loca?ii. Perioada de derularea a contractului este pana la data de 31.12.2017. II. Detalierea metodologiei de lucru (produse si servicii solicitate): A. Revizie tehnica anuala pentru centralele termice descrise la punctul I. Revizia tehnica se va efectua în luna septembrie 2017 ?i va cuprinde urmatoarele operatiuni: - Cura?area/verificarea schimbatorului principal de caldura - Cura?area/verificarea schimbatorului secundar de caldura (daca este cazul) - Cura?area/verificarea arzatorului - Cura?area/verificarea duzei flacarii de veghe - Cura?area/verificarea/reglarea electrozilor de aprindere - Cura?area/verificarea termocuplei - Cura?area/verificarea/reglarea electrozilor de ionizare - Cura?area filtrului de intrare a apei reci în centrala (filtrul din aparat) - Cura?area/verificarea vanei cu trei cai - Cura?area/verificarea senzorului de sesizare a deschiderii robinetului de ACM - Cura?area/verificarea sondei de temperatura de pe tur - Cura?area/verificarea sondei de temperatura de ACM - Verificarea/refacerea pernei de aer din vasul de expansiune - Verificarea/refacerea presiunii de apa din centrala - Verificarea/reglarea presiunilor de gaz (intrare, minim, maxim) - Verificare alimentare cu tensiune electrica - Verificare func?ionare manometru apa din centrala - Verificare supapa de siguran?a - Verificare func?ionare termometru centrala - Verificare func?ionare pompa - Verificare deconectare centrala la atingerea temperaturii stabilite - Verificare protec?ie la lipsa flacara - Verificare protec?ie la supratemperatura - Verificare protec?ie la tiraj insuficient - Verificare etan?eitate centrala (parte de apa) - Verificare etan?eitate centrala (parte de gaz) - Verificare etan?eitate centrala (parte de evacuare gaze de ardere) B. Reparatiile se vor face în baza unei diagnosticari prealabile gratuite si vor cuprinde reparatii mecano-electrice si înlocuire, cu repunerea în functiune a echipamentelor si a instalatiei interioare de încalzire în parametrii normali (cu sau fara înlocuirea unor piese, subansamble sau componente). - Efectuarea reparatiilor se va realiza în conformitate cu documentatia tehnica emisa de producator (fabricant). - Prin reparatii la solicitarea beneficiarului se înțelege constatarea si remedierea defectiunii centralelor termice, în baza unei Note de constatare ce se va semna de catre solicitantul ANCOM DR Timi? care a cerut remedierea si a unui Deviz estimativ de reparatie. - Nota de constatare se va întocmi în termen de 4 ore de la anun?area defec?iunii. - Devizul de reparatii se va transmite beneficiarului în maxim 24 ore de la constatare. Devizul va fi supus spre aprobare autorita?ii contractante. - Termenul de prestare a repara?iilor este de 2 zile de la data acceptarii devizului. - Prestatorul își va asuma în întregime responsabilitatea în ceea ce priveste
