

## **Intretinere sistem detectie si avertizare incendiu**

I.D.: 61901607

---

Data publicarii	12.10.21	Coduri CPV	50610000-4
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 400,00 RON - 400,00 RON

---

Descriere: Verificare tehnica trimestriala a sistemului de detectie incendiu: Verificarea functionarii centralei de avertizare din dotare (analiza alarmelor si a deranjamentelor); Verificarea capacitatii centralei, test panou, verificarea comunicatiei; Concordanta cu proiectul si constatarea unor eventuale modificari; Verificarea tensiunii si capacitatii acumulatorilor; Verificarea semnalizarilor si a transmiterii semnalului de alarma; Verificarea programarii centralei; Întocmirea registrului de control, daca acesta nu exista; Verificarea functionarii tuturor detectoarelor din locatie, butoanelor ce incendiu si de panica; trape de fum; efectuarea operatiunilor intretinere la detectoare de incendiu, fum, temperatura (tester spray ) si butoane incendiu (actionare si deblocare); Operatiuni de intretinere generala.

---