

---

## **Reabilitare Statie de pompare Socol si punerea in siguranta a digului de aparare a localitatii**

I.D.: 100944715

---

Data publicarii	02.08.24	Coduri CPV	45232152-2
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 378.151,00 RON - 378.151,00 RON

---

Descriere: Caracteristici tehnice minime - pompa orizontala monoetajata - debit minim pompa 300mc/h - NPSH (inaltimea coloanei de fluid din aspiratie) -3-4 m - diametru de aspiratie DN 200 - diametru de refulare DN 150 - putere motor electric 15 kw - turatie nominala mn 1300rpm - randament pompa minim 70% - standard CE Perioada de garantie acordata lucrarilor executate este 24 de luni de la data emiterii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

---