

Aparate de climatizare spații birouri

I.D.: 60597140

Data publicării 03.09.21 Coduri CPV 39717200-3

Pretul estimativ: 16.430,00 RON - 16.430,00 RON

Descriere: Nr. Crt. Denumire / Tip utilaj / Echipament U.M. CANT P.U. Ron P.T. 1 Aparat de aer condiționat 9000 btu - Birou epidemiologie medici Buc 1 2000 2000 2 Aparat de aer condiționat 12000 btu - Sala epidemiologie 3 Buc 1 2050 2050 3 Aparat de aer condiționat 9000 btu - Camera de gardă Buc 1 2000 2000 4 Aparat de aer condiționat 18000 btu - CSP Buc 1 2090 2090 5 Aparat de aer condiționat 12000 btu - Mediu igienă Buc 1 2020 2020 6 Aparat de aer condiționat 9000 btu - Alimentație Școlară Buc 1 2090 2090 7 Aparat de aer condiționat 12000 btu - Laborator Buc 2 2090 4180 TOTAL GENERAL FĂRĂ TVA 16430 Tip aparat: monosplit cu alimentare la 230V / 1ph/ 50 Hz; Capacitate de răcire 9/12/18000 BTU/h Clasa energetică răcire A++ Clasa energetică încălzire A+ Număr de filtre 4 Trepte de ventilare 5 Temporizator pornit/oprit DA Tip filtru : Anti-alergen, Anti-bacterian, Anti-praf, Deodorizant Funcții standard: Dehumidificare, Încălzire, Purificare, Răcire, Ventilare, Automat Funcții/opțiuni: Sleep, Timer, Autorestart, Autodiagnoza, Racire Turbo, Autocurățare, Ionizare Dehumidificare: 1,4 l/h Putere consumată la răcire: maxim 1400 W Putere consumată la încălzire: maxim 1500 W Coeficient EER: 6,1 Coeficient COP: 4 Nivel de zgomot unitate exterioară: maxim 55 dB Nivel de zgomot unitate interioară: maxim 42 dB Agent de răcire R32 Funcționare pe timp de iarnă: funcționare optimă pe timp de iarnă în regim de încălzire până la o temperatură exterioară de -15°C