

Verificare tehnica periodica si revizii echipam. term. cu funct. pe comb. gazos incl. supape de sig

I.D.: 68226095

Data publicarii	18.04.22	Coduri CPV	71630000-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 3.825,00 RON - 3.825,00 RON

Descriere: Conditii neacceptate la termen: 1. Verificare tehnica perioadica si revizii echipamente termice : - Centrala termica in condensare 104 KW buc 1; - Cazane cu arzator atmosferic ARCA - comb.gazos - Qnom=350 KW buc 2 - Cazane cu arzator atmosferic TERMOSTHAL - comb.gazos - Qnom=350 KW buc 1 Operatii care se vor efectua: verificarea existentei „Livretului aparatului”, aflat la deținător/utilizator; b) verificarea integrității aparatului și a menținerii condițiilor inițiale de instalare; c) activități de curățare a aparatului, dacă este necesar; d) verificarea și reglarea instalației de ardere în scopul realizării unei arderi complete, cu eficiența indicată de producător; e) analiza gazelor arse și verificarea încadrării valorilor în limitele admise; f) verificarea funcționării corecte a dispozitivelor de control, reglare și siguranță; g) efectuarea verificărilor aplicabile în conformitate cu condițiile tehnice prevăzute în livretul aparatului precum și în instrucțiunile producătorului. 2.Verificare tehnica periodica supape de sig. C/F C7/2010 ISCIR D= 1” -3 bar , buc 10 Se executa urmatoarele operatii: Se executa urmatoarele operatii: - se goleste instalati; - demonteaza supapa de siguranta; - se monteaza pe standul omologat si se urmeaza procedura conform Prescriptiei ISCIR C7/2010 - se noteaza valorile pentru cele cinci incercari inchidere/deschidere a supapelor pe buletinele de verificar 4 curse x 90 km
