

Servicii de verificare a instalației electrice - verificări PRAM în sediile ANCOM (sedii direcții regionale și oficii județene)

I.D.: 73862050

Documente participare:

- [solicitare_de_oferte_verificari_PRAM_oct 1.pdf](#)

Data publicarii	07.10.22	Coduri CPV	71314000-2
Termenul limita pentru depunere:	12.10.22	Pretul estimativ:	12.000,00 RON - 12.000,00 RON

Descriere: Se vor presta servicii constând în verificarea instalației electrice (PRAM) pentru sediile ANCOM. Lista sediilor ANCOM pentru care se solicită verificarea este prezentată în Anexa 1. Menționăm că specificația tehnică poate suferi modificari din cauza creșterii numărului de prize de lucru ce urmează a fi măsurate, creșterea numărului de locații etc. Serviciile solicitate vor răspunde cel puțin următoarelor cerințe (cerințe minime obligatorii): - verificarea prizelor de împământare și a paratrăsnetelor; - verificarea continuității nulului de protecție; - continuitatea de la prizele de lucru la tablou și de la tablou la priza de împământare; - verificarea și măsurarea să fie executate în conformitate cu legislația în vigoare privind normele de sănătate și securitate în muncă în instalațiile electrice - standarde și norme de referință (STAS 12604/4 - 89, STAS 12604/5 90, STAS 2612/87, STAS 8275/87, PE 116 etc.); - aparatura de testare folosită să fie conformă cu legislația în vigoare - testate metrologic; Buletinul de verificare PRAM va cuprinde: - condițiile de măsurare; - tipul aparatului folosit la măsurătoare; - numele executantului și locul măsurării; - copie după certificatul metrologic al aparatului folosit la măsurare. La sfârșitul perioadei de prestare a serviciilor, contractantul, va avea următoarele obligații: - să livreze buletin de verificare individual pentru fiecare priză în parte. - să comunice în scris deficiențele constatate și măsurile de remediere. Verificările se vor face după un program stabilit împreună cu personalul ANCOM din cadrul direcțiilor regionale / oficiilor județene.
