
Modernizare retele LEA JT localitatea Borumlaca

I.D.: 21844119

Data publicarii	17.08.17	Coduri CPV	45231400-9
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	474.120,00 RON
-------------------	----------------

Descriere: Inlocuirea conductoarelor de OL-AL neizolate torsadate de tip TYIR 70 OI+3x70+25mmp; Inlocuire cutie de distributie existenta deteriorata CD1.2. cu o cutie noua tip CD 1.4. din poliester armat cu fibra de sticla cu grup de masura cu modul GPRS si cu protectie la intreruperea nulului; Montare cutie noua de iluminat public cu modul de aprindere cu automat programabil si modem GSM, respectiv contorizare cu port de comunicatie GPRS pe primul stalp de la PTA; Montarea descarcatoarelor cu oxizi metalici de joasa tensiune necesare; Montare dispozitive pentru scurtcircuitoare de joasa tensiune; Se prevad prize de pamant noi la rețeteaua de joasa tensiune modernizata; Redistribuirea consumatorilor pe noile plecari proiectate din cutia de distributie; - Adaptarea bransamentelor la rețeaua noua. Pe noua rețea realizata vor fi repuse toate bransamentele, cu repartizarea egala a consumatorilor pe cele trei faze pentru a evita dezechilibrarea rețelei. Acolo unde conductorul de bransament nu se mai poate refolosi, acesta va fi inlocuit cu conductor de bransament coaxial de tipul ACBYCY 16+25 pentru bransamentele monofazate, respectiv TYIR 3x16+25mmp pentru bransamentele trifazate; Valoarea estimata a achizitiei este de 474120 lei.
