

Verificare tehnica a centralelor termice (autorizare functionare ISCIR) si verificare cos de fum

I.D.: 60384399

Data publicarii	26.08.21	Coduri CPV	45259300-0
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 2.050,00 RON - 2.050,00 RON

Descriere: Reparare si intretinere a centralelor termice (Rev.2) verificari tehnice periodice (VTP ISCIR) centrale si cazane < 9000 kw, arzatoare, automatizari, instalatii de ardere - ISCIR - supraveghere instalatii sub presiune (RSVTI) - ISCIR - verificare, reparare si reglare supape de siguranta Verificarea tehnica periodica a centralei termice - I.S.C.I.R. (obligatorie, la intervale de maximum 2 ani), cuprinde urmatoarele operatiuni: Verificarea existentei „Livretului aparatului”; Verificarea integrității aparatului și a menținerii condițiilor inițiale de instalare; Activități de curățare a aparatului, dacă este necesar (acestea se fac la un cost suplimentar fata de costul de verificare, in functie de operatiunile necesare de executat); Verificarea și reglarea instalației de ardere în scopul realizării unei arderi complete, cu eficiența indicată de producător; Analiza gazelor arse și verificarea încadrării valorilor în limitele admise; Verificarea funcționării corecte a dispozitivelor de control, reglare și siguranță; Efectuarea verificărilor aplicabile în conformitate cu condițiile tehnice prevazute în livretul aparatului, precum și în instrucțiunile producătorului; Dupa efectuarea lucrarilor necesare se predau catre beneficiar documentele necesare si se mentioneaza in livretul aparatului operatiunile executate; Depunerea si inregistrarea documentatiei la I.S.C.I.R.
Echipamente beneficiar: -centrala termica Viessmannn Vitoplex 100, 250 kw cu arzator RIELO RS 34 MZ
