
Revizie/Verificare Instalatie Ventiloconvectoare Bistrita

I.D.: 48328503

Data publicarii	21.07.20	Coduri CPV	39717200-3 50721000-5
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ: 12.254,00 RON - 12.254,00 RON

Descriere: Revizie/Verificare Instalatie Ventiloconvectoare - 15 buc; Operatiuni executate: - Refacere legaturi electrice la termostat - s-au refacut legaturile la ventiloconvectoare cu tubulaturile flexibile de refulare - probe de functionare - remediere etanseitate traseu frigorific - inlocuire ventil la valva de acces service - verificare etanseitate cu presiune de Azot 35BARI / 24h - Vacuumare traseu frigorific - incarcare cu agent frigorific R410A - 18 Kg - izolare termica tevi montate la exterior tur-retus - 16 ml - probe de functionare Echipamentul functioneaza in parametri normali RAR BISTRITA NR 585/ 15.07.2020
