
Verificare hidranti

I.D.: 73703716

Data publicarii	28.09.22	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.475,00 RON - 1.475,00 RON

Descriere: In conformitate cu art. 28.3 din Normativul privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a II-a - Instalatii de stingere, indicativ P118/2-2013, verificarea instalatiilor de stingere incendii (hidranti interiori/exteriori) se efectueaza cel putin semestrial. - Mentenanta instalatiilor de stingere cu apa (hidranti) - Evidenta periodicitatii verificarilor - Verificare robinet hidrant si racord furtun(daca sunt defecte), - Verificare garnituri (daca sunt deteriorate, defecte sau lipsesc), - Verificare robineti (daca exista scurgeri), - Verificare furtun de refulare (daca e deteriorat), - Verificare teava de refulare, - Verificare cutie hidrant interior, - Verificare cutie de protectie pentru hidrantii exteriori, - Verificare existenta marcaj, - Verificarea la presiune a intregii instalatii cu echipament mobil. - 51 hidranti la sediul din bld. Regina Elisabeta nr.53, sector 5, Bucuresti (sediul INM); - 8 hidranti la sediul din bld. Dimitrie Pompeiu nr.5, sector 2 , Bucuresti (Caminului Auditorilor de Justitie). Valoarea totala a achizitiei este de 1475 lei (la care nu se aplica TVA).
