

verificare tehnica in utilizare cazane apa calda + verificare supape de siguranta

I.D.: 62632452

Data publicarii	03.11.21	Coduri CPV	71631000-0
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 2.020,00 RON - 2.020,00 RON

Descriere: VTU (verificare tehnica in utilizare, conf PT ISCIR A1-2010) pt 3 bc cazan apa calda, combustibil lemn cu P< 400 kW ; de/montare si reparare ventilator aspirare gaze de ardere; verificarea/ reglarea supapelor de siguranta cu arc (2 bc supapa de siguranta cu arc 1 1/4"; 6 bc supapa de siguranta cu arc, rac 1") care echipeaza instalatiile sub presiune din centralele termice ale detinatorului presupune efectuarea urmatoarelor operatii/ verificari:

1. golire apa din cazan/ cazane apa calda si din instalatia de incalzire din centrala termica
2. de/ montarea supapelor de siguranta cu arc din centrala termica a detinatorului
3. curatare, revizie si verificare la deschidere/ inchidere supape de siguranta cu respectarea abaterilor maxime mentionate in PT ISCIR C7-2010
4. verificare/ reglare/ completare perna de aer la vasul/ vasele de expansiune din CT
5. Verificare tensiune de alimentare electrica centrala termica;
6. Verificare functionare conforma ventilator aer (dupa caz, curatare paleti ventilator)
7. verificare curatare mecanica (perie de sarma) racord la cos de fum, camera de fum posterioara cazan, focar si canale gaze de ardere cazan;
8. umplere cu apa a instalatiei de incalzire din centrala termica a detinatorului si aerisirea conductelor si a pompelor de circulatie
9. probe de functionare si proba de presiune hidraulica la presiunea de lucru a instalatiei, in prezenta personalului de deservire a instalatiei-fochist sau alt reprezentant al detinatorului (nu se admit n
