

## Reabilitare retea apa potabila Dn 200 - Dn 100 Micro 20 bl. B7 - G5

I.D.: 98229377

### Documente participare:

- CS \_\_Memoriu\_Tehnic\_si\_cerinte generale.MICRO 20 B7 G5.pdf
- PLAN INCADRARE in zona - Micro 20 --Layout1.pdf
- PLAN INCADRARE in municipiu --Layout1.pdf
- Situatia existenta - Reabilitare cond. Dn 200- Dn 100 bl.GG5 - B7-Model.pdf
- Situatia propusa - Reabilitare cond. Dn 200- Dn 100 bl.GG5 - B7-Model 1.pdf
- Cap.2-Sect. 4-Lucrari Electrice C.G..doc
- Cap.2-Sect.1 -Specificatii generale.doc
- Cap.2-sect.2- Lucrari Civile - CG.doc
- Cap.2-Sect.3- Lucrari Mecanice -CG.doc
- Liste de Plati-rev.docx
- contract lucrari.pdf
- Formulare.doc
- FisaDate\_DF1214457.pdf
- DUAE\_CERERE\_278813.xml

---

Data publicarii	16.05.24	Coduri CPV	45232150-8
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	06.06.24	Pretul estimativ:	375.000,00 RON - 375.000,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

---

Descriere: Se propune "Reabilitare retea apa potabila Dn 200 - Dn 100 Micro 20 bl. B7 - G5" cu teava din polietilena de inalta densitate PE 100 SDR 17, Pn 10, în gama De 200mm - De 160mm - De 110mm, îmbinarea realizandu-se prin electrofuziune. Conductele vor fi montate in tunel tehnic vizitabil existent si canivou de protectie nevizitabil. Avand in vedere ca inlocuirea retelei de apa se realizeaza pe acelasi traseu, se va asigura alimentarea cu apa a consumatorilor afectati, prin executia unor tronsoane de conducta provizorii. In scopul limitarii la maximum a tronsoanelor scoase din functiune in timpul interventiilor la retea, se vor prevedea vane de inchidere cu sertar montate in camine. Pentru golirea conductelor se vor prevedea vane pentru golire montate in camine. Pe reseaua de alimentare cu apa se vor prevedea un numar minim de 5 hidranti subterani, cu protectie la rupere, din fonta ductila Dn 80mm Pn > 10bar. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari: in a 10 a zi înainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Intrebarile se vor posta in SEAP la sectiunea intrebari. Termenul limita pana la care entitatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari depuse cu respectarea termenului limita stabilit in invitatia de participare: in a 7 a zi înainte de termenul limita de depunere a ofertelor Entitatea Contractanta va raspunde doar solicitarilor de clarificari adresate de operatorul economic pana la termenul limita stabilit.

---