

---

## VERIFICARI PRAM LA INSTALATIILE ELECTRICE

I.D.: 52777015

---

Data publicarii	17.12.20	Coduri CPV	71250000-5
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 43.400,00 RON - 43.400,00 RON

---

Descriere: Masurare dispersie la pamant mase echipamente electrice: Masurarile se vor efectua cu aparat de masura prin metoda ampermetru-voltmetru. Masurarile se vor efectua cu respectarea in conformitate a legislatiei aferente domeniului: I7- Normativ pentru proiectarea , executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor; PE 116/94 - Normativ de incercari si masuratori la echipamente si instalatii electrice; SR HD 60364-6 - Instalatii electrice de joasa tensiune. Verificare; SR EN 61140 - Protectia impotriva socurilor electrice.Aspecte comune in instalatiile si echipamentele electrice; Legea 319/2006 - Legea sanatatii si securitatii in munca Masurare dispersie la pamant a nulului de protectie la prizele de lucru: Masurarile se vor efectua cu aparat de masura prin metoda ampermetru-voltmetru Masurarile se vor efectua in conformitate cu legislatia aferenta domeniului: I7/2011 - Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor EN 62305 - Protectia impotriva trasnetului PE 116/94 - Normativ de incercari si masuratori la echipamente si instalatii electrice SR HD 60364-6 - Instalatii electrice de Joasa tensiune Legea 319/2006 - Legea sanatatii si securitatii in munca Masurare rezistenta de izolatie a circuitelor electrice: Masuratorile se vor efectua cu Megohmetru 1000-2500V. Masuratorile se vor efectua in conformitate cu legislatia aferenta domeniului: I7/2011 - Normativ Masurare si verificare prize de pamant si paratoniere

---