

Servicii de mentenanta la instalatia de limitare si stingere cu hidranti

I.D.: 66043270

Data publicarii	09.02.22	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 18.900,00 RON - 18.900,00 RON

Descriere: Oferta refuzata: Mentenanta semestriala a instalatiei de hidranti interiori/EXTERIORI La hidrantii interiori se urmareste, în principal : a) modul de manevrare a robinetelor, urmarindu-se ca deschiderea, respectiv închiderea sa se faca usor si complet; b) starea furtunului sa fie corespunzatoare din punct de vedere calitativ, astfel încât sa nu cedeze la presiunea apei; c) accesul la hidranti sa fie permanent liber; în acest scop nu se depoziteaza materiale în fasa hidrantilor sau pe hidranti; d) sa nu fie descompletat; e) sa nu fie defecte evidente, scurgeri sau corodari; f) marcarea sa fie lizibila si corecta. Persoana desemnata trebuie sa ia imediat actiunile corective necesare. Persoanele care lucreaza în încaperi prevazute cu hidranti de incendiu interiori trebuie sa cunoasca modul de folosire a acestora. Beneficiarul trebuie sa încheie un contract cu o persoana fizica sau juridica autorizata, în conditiile pentru efectuarea unui program de verificari si mentenanta, care include verificarea functionarii cu furtunul derulat complet, sub presiune, urmarind urmatoarele aspecte : a) furtunul nu este corodat, nu sunt scurgeri, deformari, distrugerii, crapsturi, pe întreaga lungime; In cazul unui semn de defect, furtunul se înlocuieste imediat cu un alt furtun încercat la presiunea de lucru maxima; b) dispozitivele de fixare sunt solide si nedeteriorate; c) debitul de apa este continuu si suficient (se recomanda utilizarea unui debitmetru si a unui manometru); d) sistemul de derulare
