
Verificare și întreținere instalație de limitare și stingere a incendiilor cu sprinklere a magaziei

I.D.: 94684192

Data publicarii	14.03.24	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	18.000,00 RON - 18.000,00 RON
-------------------	-------------------------------

Descriere: Verificare și întreținere instalație de limitare și stingere a incendiilor cu sprinklere a magaziei de grupaj CFS din terminalul de containere Prestatorul va efectua reviziile trimestrial (1 revizie/3 luni - 4 revizii/an), care vor cuprinde cel puțin următoarele operațiuni: - verificare, demontare, curățare, gresare, ungere la piesele în mișcare; - verificare, întreținere la aparatele de măsură și control; - verificare la instalațiile electrice; - constatare piese/echipamente defecte/necorespunzătoare care necesită reparare/înlocuire (aparate de control și semnalizare, robinete și vane, rețea de conducte etc.); - întocmirea raportului privind starea sistemului, funcționalitatea acestuia și piesele (echipamentele) defecte (necorespunzătoare) care necesită reparare sau înlocuire.
