

Contract având ca obiect achiziția de servicii de întreținere și reparare generatoare de curent la SITE-urile ce aparțin Direcției Regionale Timiș.

I.D.: 47876652

Documente participare:

- Solicitare_de_oferte_serv_intretinere_si_rep_generatoare_siteuri.pdf

| | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------|
| Data publicarii | 07.07.20 | Coduri CPV | 50532300-6 |
| Termenul limita pentru depunere: | 10.07.20 | Pretul estimativ: | 12.550,00 RON - 12.550,00 RON |

Descriere: Obiectul contractului de servicii: prestarea de servicii de întreținere și reparare generatoare de curent la SITE-urile ce aparțin Direcției Regionale Timiș, situate în: - Comuna Remetea Mare, sat Ianova, județul Timiș; - Comuna Bucovăț, sat Cârligiei, județul Dolj; - Comuna Fântânele, județul Arad; - Deva, Dealul Plaiului, județul Hunedoara; - Comuna Cordău, județul Bihor. Prestarea de servicii de întreținere și reparare, precum și furnizarea de piese de schimb și accesorii pentru 5 bucăți generatoare de curent: • 1 buc. generator de curent ESE 10DW+AAR, situat în comuna Remetea, sat Ianova, județul Timiș; • 1 buc. generator de curent ESE 10DW+AAR, situat în comuna Bucovăț, sat Cârligiei; • 1 buc. generator de curent ESE 10DW+AAR, situat în comuna Fântânele; • 1 buc. generator de curent ESE 10DW+AAR, situat în Deva, Dealul Plaiului; • 1 buc. generator de curent ESE 10DW+AAR, situat în comuna Cordău. Detalierea metodologiei de lucru (produse și servicii solicitate): Ofertantul se obligă să presteze următoarele servicii de întreținere, reprezentând o revizie cu consumabile în perioada 01.08.2020-31.08.2020. Aceasta va conține următoarele operațiuni: - verificare scurgeri combustibil, lubrifiant; - curățare canale radiator; - verificare presiune lubrifiant; - verificare sistem admisie a aerului; - verificare tensiune curele de transmisie (stare curele); - verificare tensiune de ieșire a generatorului; - verificare instalație electrică și de comandă; - verificare dacă apar fisuri în țevile de ulei și aer ale turbinei; - verificare canale de admisie a aerului; - curățare rotor de ventilație și difuzor turbină; - verificare/curățare sistem de răcire; - verificare demaror și alternator de încărcare a bateriei; - verificare tampon anti-vibrații; - verificare integritate motor, cablurile acestuia; - înlocuire ulei, filtru ulei, filtru aer, filtru combustibil, antigel. Alte cerințe: - revizia tehnică se va face după un program stabilit împreună cu personalul ANCOM, în timpul programului de lucru (luni-joi 8,30-17,00 vineri 8,30-14,30); - consumabilele să fie agreate de către producător. 2. REPARAȚII ACCIDENTALE Se vor efectua la solicitarea beneficiarului. Reparațiile se vor face în baza unei diagnosticări prealabile gratuite și vor cuprinde reparații mecano-electrice și înlocuire, cu repunerea în funcțiune a generatoarelor în parametrii normali (cu sau fără înlocuirea unor piese, subansamble sau componente). Termenul de intervenție de la sesizarea defecțiunii va fi de maxim 72 de ore. După efectuarea constatării defecțiunilor se va transmite către autoritatea contractantă un deviz estimativ care va cuprinde cheltuielile cu piesele de schimb și manopera. Devizul va fi transmis spre aprobare autorității contractante în maxim 24 ore de la constatarea defecțiunii.