

## **SERVICII DE VERIFICĂRI și MENTENANȚĂ CORECTIVĂ la instalațiile de stins incendiu- hidranți - SPEEH Hidroelectrica SA (clădiri administrative)**

I.D.: 59742215

Documente participare:

- FisaDate\_DF1121062.pdf
- Caiet de sarcini nr. 77139.1.pdf
- 2. Formulare si modele .doc
- Draft Contract .pdf
- DUAE\_CERERE\_133039.xml

---

Data publicarii	09.08.21	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	31.08.21	Pretul estimativ:	97.703,02 RON - 97.703,02 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------

---

Descriere: Conform caietului de sarcini nr. 77139.1/06.07.2021 achiziția presupune încheierea unui/unor contract/contracte pentru o perioadă de 12 luni cu obiectul: - SERVICII DE VERIFICĂRI și MENTENANȚĂ CORECTIVĂ la instalațiile de stins incendiu - hidranți - SPEEH Hidroelectrica SA (clădiri administrative). Menținerea în stare permanentă de funcționare a hidranților de incendiu, având în vedere importanța acestora în asigurarea cerinței esențiale "securitate la incendiu" a construcțiilor, instalațiilor tehnologice și a amenajărilor, precum și pentru securitatea utilizatorilor, în conformitate cu cerințele legale în vigoare. Verificarea instalațiilor fixe de stingere incendiu cu hidranți este impusă de: - Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor -art. 19, lit. I); - Ordinul MAI nr. 163/2007 pentru aprobarea Normele Generale de apărare împotriva incendiilor, art. 135; - Normativul privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a II-a - Instalații de stingere, indicativ P118/2-2013 - art. 28.3. Hidranții de stins incendiu interiori și exteriori trebuie verificați cel puțin o dată pe semestru, cu persoane autorizate conform OMAI 87/2010 cu modificările și completările ulterioare. Hidranții de stins incendiu, se încadrează în categoria mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor trebuind să îndeplinească și să asigure criteriile și nivelurile de performanță prevăzute de reglementările tehnice aplicabile. Prestarea serviciilor de va face pe loturi, fiecare lot reprezentând serviciile de verificare și mentenanță corectivă pentru instalațiile de hidranți obiective administrative, de la o Sucursală de Hidrocentrale. Obiectul Caietului de sarcini este enunțarea cerințelor minime ale entității contractante. În conformitate cu prevederile art. 172 alin. (2) din Legea nr. 99/2016 cu modificările și completările ulterioare, Entitatea Contractantă stabilește un termen limită în care va răspunde (CONSOLIDAT) în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare, după cum urmează: 3 zile înainte de termenul limită de depunere a ofertelor pentru solicitări de clarificări transmise până în a 5-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor. Termenele de răspuns la clarificări au fost stabilite astfel încât operatorii economici să aibă o perioadă adecvată pentru analizarea documentației de atribuire și, ulterior, pentru elaborarea ofertelor prin prisma răspunsurilor oferite de Entitatea Contractantă. Nu se răspunde la solicitări de clarificări transmise după data limită de solicitare stabilită la secțiunea. 1.3) - Comunicare, 5 zile înainte de data depunerii ofertelor.

---