

Aparat aer conditionat inverter 12000 btu si montarea acestuia in biroul ISGA Catalina Dumitrascu

I.D.: 72661757

Data publicarii	01.09.22	Coduri CPV	39717200-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 2.080,00 RON - 2.080,00 RON

Descriere: Oferta refuzata: Aparat de aer conditionat si montarea acestuia in biroul Inspectorului Școlar General Adjunct -prof. Catalina Dumitrascu. Capacitate racire (min/nom/max) (3412/11600/12863) Capacitate incalzire (min/nom/max) (3412/11703/13000) Alimentare (1 Ph-220V-240V-50Hz) Coeficient randament sezonier la racire SEER 6.10 Coeficient randament sezonier la incalzire SCOP 4.00 Eficienta energetica racire A++ Eficienta energetica incalzire A+ Putere consumata racire (min/nom/max) (290/1049/1500) Putere consumata incalzire (min/nom/max) (290/922/1730) Curent nominal racire 5.10 Curent nominal incalzire 4.70 Unitate interioară Debit de aer unitate interna (m3/h) 560 Nivel de presiune acustica (SH/H/M/L/Mute) dB(A) 41 / 37 / 33 / 25 / 22 Nivel de putere acustica (SH/H/M/L/Mute) dB(A) 51 / 47 / 43 / 35 / 32 Dimensiune neta unitate interioara 790×192×275 Greutate neta/bruta unitate interioara 8.50 / 10.50 Unitate exterioară Nivel de presiune acustica 50 Nivel de putere acustica 60 Dimensiune neta unitate exterioara 777×290×498 Greutate neta/bruta unitate exterioara 24.00 / 27.00 Traseu frigorific Diametru (lichid/gaz) Φ6 / Φ9.52 TRANSPORT SI MONTAJ GRATUIT PENTRU UN TRASEU DE MAXIM 3 M
