
VERIFICARE SEMESTRIALA HIDRANTI INTERIORI SI STATII DE POMPARE

I.D.: 70524944

Data publicarii	24.06.22	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 38.460,00 RON - 38.460,00 RON

Descriere: Serviciile sunt necesare pentru verificarea a 230 hidranți interior și 4 stații de pompare. Efectuarea de servicii de verificare ai instalațiilor de stingere a incendiilor conform normativului privind securitatea la incendiu a construcțiilor, partea a II a - instalații de stingere indicativ P118/2 - 2013, art. 28.3, instalațiile de stingere a incendiilor cu hidranți interiori și exteriori trebuie verificate semestrial, de către o persoană fizică sau juridică autorizată. Operații de executat: -verificarea iluminatului de siguranță pentru marcaj vizual prin simularea funcționării; -verificarea stării tehnice a cutiei hidrantului; -verificarea stării robinetelor, racordurilor și a furtunurilor; -verificarea stării furtunurilor și a țevilor de refulare din punct de vedere calitativ, astfel încât să nu cedeze la presiunea apei - conform normativ; -verificarea presiunii în instalație; -verificarea gradului de etanșeitate a garniturilor; - constatare defecțiuni și remediere defecțiuni. -întocmire registru de control pentru instalațiile de limitare și stingere a incendiilor. La finalul verificărilor prestatorul va elibera Declarația de conformitate, care dă rezultatul expertizei, stării tehnice și funcționale a hidranților
