

SDT- Mentenanta Preventiva IDSAI (Detectie)

I.D.: 64954991

Data publicarii	05.01.22	Coduri CPV	31625200-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	14.400,00 RON - 14.400,00 RON
-------------------	-------------------------------

Descriere: SDT-0000 Mentenanta Preventiva IDSAI (Detectie) Instalatii de Detectare, Semnalizare si Alertare in caz de Incendiu Numar Interventii (mentenante) incluse: 1buc 1. Procedura de lucru pentru Mentenanta preventiva - instalatii de detectare, semnalizare si avertizare in caz de incendiu: 1.1. Programarea lucrarilor: a) Stabilirea programarii in prealabil de comun acord cu beneficiarul; b) In cazul in care locatia se afla in incinta unui spatiu commercial de tip mall, cladire de birouri, beneficiarul trebuie sa solicite autorizatie de lucru catre reprezentantii centrului commercial; c) Recomandarile, defectiunile identificate se vor remedia la cererea Beneficiarului. Mentenanta Preventiva - Detectie SDT- Instalatii de Detectare, Semnalizare si Avertizare in caz de Incendiu Executarea lucrarii: Centrala de incendiu; Sirena Interior; Sirena Exterior; Buton Incendiu; Detector; 1.2. Operatiuni de verificare ECS - Centrala de incendiu: a) Ritmicitate: 1Luna b) Verificarea eventualelor sesizari din Registrul de Control c) Verificarea circuitelor imprimate ale centralei d) Verificarea starii de functionare a afisajului e) Verificarea starii de functionarii a butoanelor de pe panou f) Sursa de alimentare de la reseaua de energie - (masuratori) g) Tensiunea de incarcare a acumulatorilor - (masuratori) h) Tensiune acumulatori - (masuratori) 1.3. Operatiuni de verificare pentru Sirena de Interior - Exterior: a) Ritmicitate: la 6-12luni b) Verificare semnal acustic c) Verificare gene
