

Contracte având ca obiect achiziția de servicii de revizii pentru 4 bucăți generatoare de curent aflate în garanție.

I.D.: 57240537

Documente participare:

- [Solicitare de oferte_serv_intretinere_si_rep_generatoare_Ojuri_garantie.pdf](#)

Data publicarii	24.05.21	Coduri CPV	50532300-6
Termenul limita pentru depunere:	28.05.21	Pretul estimativ:	10.800,00 RON - 10.800,00 RON

Descriere: Servicii de revizie a generatoarelor de curent, situate la sediile din: - Craiova, str. Buziaș, nr. 53; - Tg. Jiu, str. Motrului, nr. 3A; - Drobeta Turnu Severin, str. Soveja, nr. 59A; - Reșița, str. 24 Ianuarie, nr. 16. I. Obiectul contractului de servicii: prestarea de servicii de revizii pentru 4 bucăți generatoare de curent aflate în garanție: • 1 buc. generator de curent Zenessis, diesel, monofazat, cu pornire automata, 13 KVA, model ESE 13 DWIM, situat la sediul OJ Dolj din Craiova, str. Buziaș, nr. 53; • 1 buc. generator de curent Zenessis, diesel, monofazat, cu pornire automata, 13 KVA, model ESE 13 DWIM, situat la sediul OJ Gorj din Tg. Jiu, str. Motrului, nr. 3A; • 1 buc. generator de curent Zenessis, diesel, monofazat, cu pornire automata, 13 KVA, model ESE 13 DWIM, situat la sediul OJ Mehedinți din Drobeta Turnu Severin, str. Soveja, nr. 59A; • 1 buc. generator de curent Zenessis, diesel, monofazat, cu pornire automata, 13 KVA, model ESE 13 DWIM, situat la sediul OJ Caraș-Severin din Reșița, str. 24 Ianuarie, nr. 16. II. Detalierea metodologiei de lucru (produse și servicii solicitate): REVIZII generatoare de curent Ofertantul se obligă să presteze următoarele servicii de întreținere, reprezentând două revizii : • o revizie cu consumabile în perioada 01.06.2021-30.06.2021; • o revizie fără consumabile în perioada 01.11.2021-30.11.2021. Acestea vor conține următoarele operațiuni: - verificare scurgeri combustibil, lubrifiant; - curățare canale radiator; - verificare presiune lubrifiant; - verificare sistem admisie a aerului; - verificare tensiune curele de transmisie (stare curele); - verificare tensiune de ieșire a generatorului; - verificare instalație electrică și de comandă; - verificare dacă apar fisuri în țevile de ulei și aer ale turbinei; - verificare canale de admisie a aerului; - curățare rotor de ventilație și difuzor turbină; - verificare/curățare sistem de răcire; - verificare demaror și alternator de încărcare a bateriei; - verificare tampon anti-vibrații; - verificare integritate motor, cablurile acestuia; Revizia din iunie 2021 va conține și operațiunile de: - înlocuire ulei, filtru ulei, filtru aer, filtru combustibil, antigel. Alte cerințe: - reviziile tehnice se vor face după un program stabilit împreună cu personalul ANCOM, în timpul programului de lucru (luni-joi 8,30-17,00 vineri 8,30-14,30); - consumabilele să fie agreate de către producător. III. Perioada de derulare a contractelor - începând cu data semnării de către ambele părți și până la data de 31.12.2021.