
Inlocuire Grup Diesel 250 KVA, 0,4 kV, in statia 220/110 kV Calafat

I.D.: 7830506

Documente participare:

- Contract.doc.p7s
- Modele de formulare.doc.p7s
- CS CALAFAT.pdf.p7s
- DESENE.pdf.p7s
- DEVIZ gen .xls.p7s
- FT .doc.p7s
- 5GDALF.pdf.p7s
- FisaDate_No94656_IP.pdf

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 22.05.13 | Coduri CPV | 45310000-3 |
|-----------------|----------|------------|------------|

Termenul limita
pentru
depunere:

Descriere: Inlocuirea Grupului Diesel existent cu un grup electrogen nou de putere 150 kVA, care va constitui sursa de rezerva pentru serviciile interne de curent alternativ, putind fi conectat atat pe o sectie de bare, cat si pe cealalta sectie Nu sunt aplicabile prevederile art.29alin.2¹ din OUG nr.34/2006 astfel cum a fost completata si modificata prin OUG nr.77/2012
