

---

## **Reparatie constructie cistea situata in sat Crihan, com. Magura, jud. Bacau**

I.D.: 26218682

---

Data publicarii	22.02.18	Coduri CPV	45232100-3
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	02.03.18	Pretul estimativ:	9.700,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	--------------

---

Descriere: A. Pentru conducta: Executie manevre pentru izolare zona interventie; Executie sapaturi manuale pentru realizare gropi pozitie in vederea efectuarii forajului orizontal; Executie foraj orizontal cu societate specializata in acest gen de lucrari; Montaj tub protectie conducta metalica Dn 100 mm in lungime de 10,00 m; Montaj conducta pentru reîntregire traseu PEHD PN6 DN 63 mm in lungime de 15,00 m; Executie imbinari capete cu conducta veche; Executie camin din beton armat cu dimensiunile in plan 1,20x1,20 m si o adancime de 1,50 m, echipat cu 2 vane Dn 50 mm; Efectuare probe de presiune si etanseitate; Efectuare lucrari de spalare si dezinfectie conducte; B. Rezervor apa —Uluc beton Armare cu plasa sudata si cofrare zone degradate; Turnare beton pentru reparatii zone degradate; Pegatirea surafetelor de beton in vederea aplicarii stratului de hidroizolant Mapei; Realizare tencuieli impermeabile de interior rezervor;

---