
Mentenananta sistem detectie si semnalizare la incendiu

I.D.: 96490063

Data publicarii	23.04.24	Coduri CPV	31625200-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 15.462,16 RON - 15.462,16 RON

Descriere: Verificarea starii de integritate a sistemului si instalatiei; 2) Verificarea tensiunii de alimentare a surselor (bază și rezervă); 3) Verificarea starii de funcționare generală; 4) Verificarea funcționarii semnalizării optice și acustice: de incendiu și defect; 5) Verificarea funcționarii semnalizărilor de la detectoare și butoane manuale; 6) Verificarea funcționarea detectoarelor și butoanelor de semnalizare; 7) Verificarea sensibilitatii detectoarelor; 8) Verificarea condițiile de mediu în care funcționează detectoarele; 9) Asigurarea degajării spațiului în jurul detectoarelor și butoanelor manuale; 10) Verificarea starii marcajelor de identificare; 11) Verificarea capacitatii bateriei de acumuloare: tensiune, starea contactelor; 12) Verificarea funcționarii dispozitivelor exterioare de alarmare; 13) Verificarea integritatii cablurilor de semnalizare in scoala, internat si casuta anexa in perioada mai-decembrie 2024.
